



**«Условия обеспечения пожарной
безопасности объектов защиты,
изменения в нормативных
документах по пожарной
безопасности»**

г. Владимир 2024

СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обязательное выполнение положений
Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
(редакция от 25.12.2023)

выполнение
требований
пожарной
безопасности

пожарный риск
не превышает
допустимых
значений

выполнены требования
пожарной безопасности,
содержащиеся в
стандарте организации

выполнение требований
пожарной безопасности,
содержащихся в
специальных технических
условиях

результаты исследований,
расчетов и (или) испытаний
подтверждают обеспечение
пожарной безопасности

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента;

Приказ Росстандарта от
13.02.2023 N 318
(145 документов)

- стандарты организаций, специальные технические условия.

Распоряжение
Правительства РФ от
10.03.2009 N 304-р
(229 документов -
требования к продукции)

Необходимо также учитывать требования постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОЦЕНКЕ ПОЖАРНОГО РИСКА

постановление Правительства РФ от
22.07.2020 № 1084
«О порядке проведения расчетов по
оценке пожарного риска»

Федеральный закон от
22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности» статьи 6,
79, 93, ч. 2 статьи 81

Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 N 404 «Об
утверждении методики определения
расчетных величин пожарного риска на
производственных объектах»

~~Приказ МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об
утверждении методики определения расчетных
величин пожарного риска в зданиях,
сооружениях и строениях различных классов
функциональной пожарной опасности»~~

Расчеты оформляются в виде отчета!!!
Требования к оформлению: СП 505.1311500.2021
«Расчет пожарного риска. Требования к оформлению»

Инспектор проверит:

- исходные данные;
- выполнение предложенных мер по итогам расчета;
- соответствие представленного отчета установленным правилам.

Приказ МЧС России от 14.11.2022 N 1140 «Об
утверждении методики определения расчетных
величин пожарного риска в зданиях,
сооружениях и пожарных отсеках различных
классов функциональной пожарной опасности»
(вступила в силу с 01.09.2023!!!)

ОСНОВНЫЕ «РЕЖИМНЫЕ» МЕРОПРИЯТИЯ

- наличие требуемых организационно-распорядительных документов, инструкций;
- обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам, проведение тренировок и учений;
- поддержание в надлежащем состоянии эвакуационных путей и выходов;
- обеспечение исправности, своевременного обслуживания и ремонта наружного противопожарного водоснабжения, с организацией проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью), а также проведение проверок работы внутреннего противопожарного водопровода, задвижек с электроприводом, пожарных насосных агрегатов (ежемесячно);
- организация работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и автоматического пожаротушения.



Вся информация о проведенных проверках и техническом обслуживании должна вноситься в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты!!!

**Постановление Правительства Российской Федерации
от 16.09.2020 N 1479**

**«Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации»**

**Изменения (от 01.03.2023) внесены в
более 50 пунктов Правил.**

**Затронули все сферы обеспечения
пожарной безопасности:**

- **инструкции о мерах пожарной безопасности;**
- **содержание территорий, зданий, сооружений, эвакуационных путей и выходов;**
- **обеспечение исправного состояния систем противопожарной защиты, первичными средствами пожаротушения;**
- **порядок применения открытого огня.**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2023 г. N 510**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПУНКТ 32 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Пункт 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; 2022, N 44, ст. 7567), дополнить абзацами следующего содержания:

"Электроустановки зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций, образовательных организаций с наличием интерната, дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинских организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии. Оборудование таких зданий, введенных в эксплуатацию до 1 марта 2024 г., указанными устройствами защиты осуществляется при их реконструкции или капитальном ремонте.

Установка устройств защиты от дугового пробоя в распределительных и групповых сетях электроснабжения систем противопожарной защиты и систем медицинского назначения, поддерживающих жизнедеятельность пациентов, не допускается."

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2024 г.

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПОЖАРЕ (СПИ)

Федеральный закон от
22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности» части 7,
7.1 статьи 83



Приказ МЧС России от
24.11.2022 N 1173 «Об
утверждении
требований к
проектированию систем
передачи извещений о
пожаре»



Технический регламент Евразийского
экономического союза «О требованиях
к средствам обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения» (ТР
ЕАЭС 043/2017)

ГОСТ 34701-2020.
Межгосударственный стандарт.
Системы передачи извещений о
пожаре. Общие технические
требования. Методы испытаний

Для осуществления деятельности необходимо наличие
лицензии!!!

ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

срок рассмотрения заявлений по
согласованию специальных
технических условий сократился
с 30 календарных дней до 19
рабочих дней!

срок рассмотрения заявлений по
регистрации деклараций
пожарной безопасности
сократился с 5 до 3 рабочих
дней!

с учетом среднестатистических показателей
оказания государственных услуг по стране

СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Изменения вступили в силу с 01.01.2024

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 21 ноября 2023 г. N 1203

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ N 1
К СВОДУ ПРАВИЛ СП 1.13130.2020 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"

В соответствии с [частью 1 статьи 4](#) Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", [пунктом 1](#) Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868, [пунктом 3](#) Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 624, приказываю:

Утвердить и ввести в действие с 1 января 2024 г. прилагаемое [изменение N 1](#) к своду правил [СП 1.13130.2020](#) "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утвержденному приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194.

Министр
А.В.КУРЕНКОВ

Внесено более 80 изменений.

- установлены новые требования;
- изменены отдельные главы;
- исключение мероприятий по разработке СТУ в отношении объектов, для которых отсутствовали нормы проектирования.

СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»

Изменения вступили в силу с 01.03.2024

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 25 декабря 2023 г. N 1329

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ N 1
К СВОДУ ПРАВИЛ СП 8.13130.2020 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ. НАРУЖНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

В соответствии с [частью 1 статьи 4](#) Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", [пунктом 1](#) Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868, [пунктом 3](#) Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 624, приказываю:

Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2024 г. прилагаемое [изменение N 1](#) к своду правил [СП 8.13130.2020](#) "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", утвержденному приказом МЧС России от 30 марта 2020 г. N 225.

Министр
А.В.КУРЕНКОВ

**Внесено более 60
изменений, в том числе:**

- откорректированы термины и понятия, используемые в данном своде;
- изменены таблицы с показателями расходов воды на наружное пожаротушение зданий, сооружений.

ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источниками противопожарного водоснабжения являются:

- противопожарные водопроводы (централизованных и (или) нецентрализованных систем) низкого или высокого давления с установленными на них пожарными гидрантами;

Пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара.

- водные объекты, используемые в целях пожаротушения;

Пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами).

- пожарные резервуары.

Не менее двух гидрантов - при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с.


От одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с.

Наружное пожаротушение (взамен пожарных гидрантов) допускается осуществлять от водных объектов и (или) пожарных резервуаров для отдельно стоящих зданий объектов торговли объемом до 1000 кубических метров, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого наружного противопожарного водопровода.



АТТЕСТАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ МЧС РОССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ



Об аттестации экспертов, привлекаемых МЧС России и его территориальными органами к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора)

В соответствии с пунктами 2 и 3 Указа Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и пунктами 2 и 4 Правил аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора), муниципального контроля, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 2328, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. Перечень областей экспертиз, для проведения которых МЧС России и его территориальным органам требуется привлечение экспертов, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Критерии аттестации экспертов, привлекаемых МЧС России и его территориальными органами к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора), согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Состав административных процедур, проводимых территориальными органами МЧС России при аттестации экспертов, привлекаемых МЧС России и его территориальными органами к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора), включая сроки их проведения, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

1.4. Правила формирования и ведения реестра экспертов, привлекаемых МЧС России и его территориальными органами к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора), согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2

1.5. Положение об аттестационной комиссии территориального органа МЧС России по проведению квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых МЧС России и его территориальными органами к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора), согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ МЧС России от 25 июля 2016 г. № 395 «Об аттестации экспертов, привлекаемых МЧС России к проведению мероприятий по контролю» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2016 г., регистрационный № 44350).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 сентября 2030 г.

Министр

А.В. Куренков

162932



Благодарю за внимание!